Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Stenlien Vandværk A.M.B.A.
Frederikssundsvej 137
3660 Stenløse
Att.: Jens Skov

Rapportnr.: AR-15-CA-00358804-01
Batchnr.: EUDKVE-00358804
Kunde nr. CA0007129
Modt. dato: 16.10.2015

Analyserapport

Prøvested: Stenlien Vandværk Vandværket - 83783 - V02002300 / 4235002300
Prøvetype: Drikkevand - Normalkontrol + uorg. sporstof + org. mikroforurening
Prøveudtagning: 16.10.2015 kl. 08:10
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S JK1
Analyseperiode: 16.10.2015 - 29.10.2015

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr:	80136448		Enhed	Kravværdier** Min.	Max.	DL.	Metode	¤) Um (%)
Mikrobiologi								
Coliforme bakterier 37°C	2	!	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1		MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	< 1		CFU/ml		50	1	ISO 6222:2002	
Kimtal ved 37°C	< 1		CFU/ml		5	1	ISO 6222:2002	
Uorganiske forbindelser								
Ammonium	< 0.005		mg/l		0.05	0.005	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	10
Nitrit	0.003		mg/l		0.01	0.001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	10
Nitrat	1.6		mg/l		50	0.3	SM 17. udg. 4500-NO3 (H)	10
Chlorid	53		mg/l		250	1	SM 17. udg. 4500-Cl (E)	10
Fluorid	0.41		mg/l		1.5	0.05	SM 17. udg. 4500-F- (E)	10
Metaller								
Jern (Fe)	< 0.01		mg/l		0.1	0.01	SM 3120 ICP-OES	30
Mangan (Mn)	< 0.005		mg/l		0.02	0.005	SM 3120 ICP-OES	30
Organiske samleparametre								
NVOC, ikke flygt.org.carbon	1.5		mg/l		4	0.1	DS/EN 1484	12
Aromatiske kulbrinter								
Benzen	< 0.02		µg/l		1	0.02	ISO 15680 P&T-GC-MS	15
Toluen	0.035		µg/l			0.02	ISO 15680 P&T-GC-MS	18
Ethylbenzen	< 0.02		µg/l			0.02	ISO 15680 P&T-GC-MS	19
o-Xylen	< 0.02		µg/l			0.02	ISO 15680 P&T-GC-MS	15
m+p-Xylen	< 0.02		µg/l			0.02	ISO 15680 P&T-GC-MS	15
Naphthalen	< 0.02		µg/l			0.02	ISO 15680 P&T-GC-MS	30
Chlorphenoler								
2,4-dichlorphenol	< 0.01		µg/l		0.1	0.01	M 0352 GC/MS	15
2,6-dichlorphenol	< 0.01		µg/l		0.1	0.01	M 0352 GC/MS	15
Pesticider								
2,6-DCPP	< 0.01		µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC/MS/MS	24
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	< 0.01		µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
2,6-dichlorbenzosyre	< 0.01		µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
4-CPP	< 0.01		µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
4-nitrophenol	< 0.01		µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
AMPA	< 0.01		µg/l		0.1	0.01	M 8270 LC/MS/MS	14
Atrazin	< 0.01		µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Bentazon	< 0.01		µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC/MS/MS	24

Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
**): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Stenlien Vandværk A.M.B.A.
Frederikssundsvej 137
3660 Stenløse
Att.: Jens Skov

Rapportnr.: AR-15-CA-00358804-01
Batchnr.: EUDKVE-00358804
Kunde nr. CA0007129
Modt. dato: 16.10.2015

Analyserapport

Prøvested: Stenlien Vandværk Vandværket - 83783 - V02002300 / 4235002300
Prøvetype: Drikkevand - Normalkontrol + uorg. sporstof + org. mikroforurening
Prøveudtagning: 16.10.2015 kl. 08:10
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S JK1
Analyseperiode: 16.10.2015 - 29.10.2015

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr:	80136448	Enhed	Kravværdier** Min.	Max.	DL.	Metode	¤) Um (%)
Pesticider							
CGA 62826	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC/MS/MS	24
CGA 108906	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC/MS/MS	24
Deisopropyl-hydroxy-atrazin	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC/MS/MS	24
Desethyl-atrazin	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Desethyl-desisopropyl-atrazin	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC/MS/MS	28
Desethyl-hydroxy-atrazin	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Desethyl-terbutylazin	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Desisopropyl-atrazin	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Dichlobenil	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0352 GC/MS	15
Dichlorprop (2,4-DP)	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Didealkyl-hydroxy-atrazin	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC/MS/MS	28
Diuron	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Ethylenthiourea (ETU)	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Glyphosat	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 8270 LC/MS/MS	14
Hexazinon	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Hydroxyatrazin	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC/MS/MS	22
Hydroxysimazin	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
MCPA	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Mechlorprop (MCPP)	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Metalaxyl-M	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC/MS/MS	24
Metribuzin	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Metribuzin-desamino	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Metribuzin-desamino-diketo	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Metribuzin-diketo	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Simazin	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Halogenerede alifatiske kulbrinter							
Trichlormethan (Chloroform)	< 0.02	µg/l		1	0.02	ISO 15680 P&T-GC-MS	20
1,1,1-trichlorethan	< 0.02	µg/l		1	0.02	ISO 15680 P&T-GC-MS	20
Tetrachlormethan	< 0.02	µg/l			0.02	ISO 15680 P&T-GC-MS	20
Trichlorethen	< 0.02	µg/l		1	0.02	ISO 15680 P&T-GC-MS	20
Tetrachlorethen	< 0.02	µg/l		1	0.02	ISO 15680 P&T-GC-MS	20
1,2-dichlorethan	< 0.02	µg/l		1	0.02	ISO 15680 P&T GC/MS	10
cis-1,2-dichlorethen	< 0.02	µg/l		1	0.02	ISO 15680 P&T GC/MS	28

Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
**): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Stenlien Vandværk A.M.B.A.
Frederikssundsvej 137
3660 Stenløse
Att.: Jens Skov

Rapportnr.: AR-15-CA-00358804-01
Batchnr.: EUDKVE-00358804
Kunde nr. CA0007129
Modt. dato: 16.10.2015

Analyserapport

Prøvested: Stenlien Vandværk Vandværket - 83783 - V02002300 / 4235002300
Prøvetype: Drikkevand - Normalkontrol + uorg. sporstof + org. mikroforurening
Prøveudtagning: 16.10.2015 kl. 08:10
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S JK1
Analyseperiode: 16.10.2015 - 29.10.2015

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr:	80136448	Enhed	Kravværdier** Min.	Max.	DL.	Metode	¤)	Um (%)
Oplysninger fra prøvetager								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	A	
Vandtemperatur	9.5	°C				DS/EN ISO 19458	A	
pH	7.2	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A	
Ledningsevne	79	mS/m			0.1	DS/EN 27888	A	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	A	
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	A	
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A	

Underleverandør:
A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Kopi til:
Egedal Kommune , kopimodtager drikkevand, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse

29.10.2015

Kundecenter
Tel 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Martin Hartlev Pedersen
Kunderådgiver

Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
**): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.